

ЗАТВЕРДЖУЮ

в.о. генерального директора КП "Києво-Святошинська тепломережа" КОР

Людмила КОТОВА


» _____ 2021р.

ТАБЛИЦЯ
ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

залежності температури мережної води від температури зовнішнього повітря
(графік 90 – 70 °С), для котелень №1, №2, №6, №7, №10, №11, №12, №13, №30, №32, №33,
(робота на природному газі).

температура зовнішнього повітря, °С	температура в подавальному трубопроводі, °С	температура в зворотному трубопроводі, °С
+10	32	29
+9	34	30
+8	37	33
+7	39	34
+6	41	36
+5	43	37
+4	45	39
+3	47	40
+2	48	41
+1	50	42
0	52	44
-1	54	45
-2	56	47
-3	58	48
-4	60	49
-5	61	50
-6	63	51
-7	65	53
-8	67	54
-9	68	55
-10	70	56
-11	72	58
-12	73	58
-13	75	60
-14	77	61
-15	79	63
-16	80	63
-17	82	65
-18	83	65
-19	85	67
-20	87	68
-21	88	69
-22	90	70

Головний інженер



Віктор ГОР